



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, 460038
Телефакс (3532) 44-50-23
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Сорочинск
Сорочинского района
(место составления акта)

«05» апреля 2018 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гамалеевская средняя общеобразовательная школа № 1»
Сорочинского городского округа Оренбургской области**

№ 34-1383-рп-52

По адресу: 461930, Оренбургская область, Сорочинский район, поселок Гамалеевка-1, ул. Садовая, 76.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Кексина Г.В. № 1383-рп от 13 марта 2018 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа № 1» Сорочинского городского округа Оренбургской области (МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1»), ИНН 5647005502, ОГРН 1025602114713.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

с целью выполнения пункта 1160 годового плана проверок на 2018 год, утвержденного приказом руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 12.12.2017 № 556-пр, опубликованного на сайте www.zural.gosnadzor.ru.

Дата и время проведения проверки:

« 03 » апреля 2018г. с 10 час. 00 мин. до « 05 » апреля 2018 г. 15 час. 00 мин.

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: Гладкова Елизавета Николаевна – директор МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1» 22.03.2018 года в 11 часов 00 минут тел. 8-932-543-43-25 Гладкова Елизавета Николаевна 12 05.04.2018

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Бабков

Виктор Ильич

-главный государственный инспектор отдела по надзору за взрывоопасными, химически опасными объектами, объектами нефтегазодобычи, газораспределения и газопотребления по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала:

Гладкова Елизавета Николаевна

- директор МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований технического регламента, установленных Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
Сеть газопотребления		
1.	Не проведены режимно-наладочные испытания котлов.	п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределения. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»
2.	Отсутствует первичная аттестация руководителя (ответственного за безопасную эксплуатацию сети газопотребления) по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого (Б.7.1).	п. 10, п. 12 «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 года, регистрационный № 9133. п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределения. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»
3.	Не проведена экспертиза котлов, газовых горелок котель-	п. 95 «Технического регламен-

ной школы, введенных в эксплуатацию в сентябре 1996 году (срок службы котлов согласно паспорта завода-изготовителя 15 лет)	та о безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Паспорт завода-изготовителя
--	---

Лица, допустившие выявленные нарушения:


Директор МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1» - Гладкова Елизавета Николаевна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) - внесена.


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- распоряжение № 1383-рп от 13 марта 2018 года;
- предписание № 32-1383-рп-13 от «05» апреля 2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела по надзору за взрывоопасными, химически опасными объектами, объектами нефтегазодобычи, газораспределения и газопотребления по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



При проверке присутствовала:

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор
МБОУ «Гамалеевская СОШ № 1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Гладкова Елизавета
Николаевна

« 05 » апреля 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)