

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам**  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

**Заключение № 6  
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  
пожарной безопасности**

в период с 11 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. 16 августа 2019г. проведено обследование документов, объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гамалеевская средняя общеобразовательная школа №1» Сорочинского городского округа Оренбургской области»

расположенного (-ых) по адресам: Оренбургская область, Сорочинский район, п. Гамалеевка-1, ул. Железнодорожная, д.52

Вывод по результатам обследования:

соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности и дополнительному образованию детей и взрослых.

Заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение, выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа №1» Сорочинского городского округа Оренбургской области,  
ИНН 5647005502

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,  
Тоцкому и Красногвардейскому районам  
подполковник внутренней службы Муратов Р.К.  
должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН



«16» августа 2019 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сорочинскому городскому округу,  
Тоцкому и Красногвардейскому районам  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1, эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

Акт № 6

по результатам рассмотрения заявления

16 августа 2019 года

г. Сорочинск  
(место составления акта)

12 ч. 30 мин.

Бачурин Евгений Юрьевич, начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области  
в период с 11 ч. 00 мин. до 12 ч.30 мин. 16 августа 2019г. проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гамалеевская средняя общеобразовательная школа №1» Сорочинского городского округа Оренбургской области  
расположенного (-ых) по адресам: Оренбургская область, Сорочинский район, п. Гамалеевка-1, ул. Железнодорожная, 52

совместно с директором МБОУ «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа №1» Гладковой Елизаветой Николаевной

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

- Здание 2-1 этажное общей площадью 1982,9 кв.м, стены кирпичные, перекрытия частично деревянные и частично железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, степень огнестойкости III. Деревянные элементы чердачного помещения обработаны огнезащитным составом "Фенилакс», ООО «Современная противопожарная защита» протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 27.09.2017г. № 1935-3-5.
- Отопление здания учебного корпуса центральное, соответствует требованиям норм.
- Электроосвещение осуществляется от люминисцентных ламп и ламп накаливания. Замер сопротивления изоляции электросети выполнены 26.03.2019г. электротехнической лабораторией ООО «Элком» (протоколы № 503/1, 503/2, 503/3). Соединения электропроводящих жил выполнены сжимами, электропроводка проложена в кабель каналах и под штукатуркой.
- В помещениях здания фактически находится 27 человек, 11 человек педагогического персонала и 3 человек обслуживающего персонала. Ночью в помещениях здания находится 20 человек, 1 человек педагогического персонала и 1 человек обслуживающего персонала.
- Из здания главного корпуса с первого этажа выполнено шесть эвакуационных выходов непосредственно наружу (три эвакуационных выходов из помещений столовой, один эвакуационный выход из складского помещения, один эвакуационный выход из коридора и один эвакуационный выход из спортивного зала). Со второго этажа выполнено два эвакуационных выхода (один по лестничной клетке, а второй по наружной открытой лестнице 3-го типа). Лестничная клетка оборудована дверьми с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Ширина эвакуационных выходов (требуется 1,2м / фактически 1,2м), высота (требуется 1,9м./ фактически 1,9м.) и протяженность пути эвакуации (требуется 40м / фактически 35м) соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. В коридоре 2-го этажа главного учебного корпуса на полу имеется ковровое покрытие. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует.
- Помещения здания средней школы обеспечены первичными средствами пожаротушения в потребном количестве, имеется 14 огнетушителей ОП-4, паспорта с отметкой о проведении ТО имеются.
- Помещения здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дата сдачи в эксплуатацию сентябрь 2008 года, монтаж производился ООО «Сигнал». Объект, оборудован выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны, через ПАК "Стрелец-мониторинг".
- Имеется договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и передающего автоматического комплекса "Стрелец-мониторинг" с ООО «Современная противопожарная защита» от 01.01.2019г. № 84.
- Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от трех пожарных кранов установленных в коридоре 1, 2 этажей и пищеблоке. В соответствии с протоколом испытаний водопроводной сети на водоотда-

чу от 07.07.2014г. устройство внутреннего противопожарного водопровода в данном учебном корпусе не предусмотрено действующими нормами и правилами пожарной безопасности.

- Здание обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от двух пожарных гидрантов расположенных в 70м и 180м. Проезды и подъезды к пожарным гидрантам имеются, указатель их месторасположений имеются.

- Противопожарные разрывы до соседних зданий соответствуют. Наружное освещение имеется. Проезды и подъезды к зданию имеются.

- План эвакуации людей при пожаре в здании школы имеется, с персоналом проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. Наглядная противопожарная пропаганда в помещениях здания школы проводится, обслуживающий персонал знает инструкции о мерах пожарной безопасности и порядок действия при пожаре.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МБОУ «Гамалеевская СОШ №1»

Гладкова Елизавета Николаевна

(подпись)

«16» августа 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБОУ «Гамалеевская СОШ №1»

Гладкова Елизавета Николаевна

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Здания и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гамалеевская средняя общеобразовательная школа №1» Сорочинского городского округа Оренбургской области соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности и дополнительному образованию детей и взрослых.

«16» августа 2019 г.

Обследование проводил:

Начальник отделения ОНД и ПР

по Сорочинскому городскому округу,

Топкомскому и Красногвардейскому районам

майор внутренней службы Е.Ю. Бачурин

«16» 08 2019 г.



Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999